



Anlage im Freien

Schutzabstände gemäss Ziff. 2.3.1 VKF-BSR 15-15 sind eingehalten.
Abstand zu Gebäuden allseits >9m.
Grosse stationäre Speicher (HL III) ab 100 kWh/Brandabschnitt;
- gemäss Brandschutzmerkblatt VKF Lithium-Ionen-Batterien, 4.6 Abs.
3a; Lösungsansatz Aufstellen im Freien

Die einzelnen Container sind metallisch und geerdet.
Zugänglichkeit der Feuerwehr ist allseitig gewährleistet.
Hydrant ist in unmittelbarer Nähe der Anlage

Für den Brandschutz bei Batteriespeichern ist das ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat) zuständig.
Die genauen Anforderungen hängen von der Batterie-Technologie und der Kapazität des Speichers ab.
Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die nicht brennen können, erfordern keine spezielle Brandschutzvorrichtung

Site: Parzelle 73, Schlosswilstrasse, 3506 Grosshöchstetten	Grid: BKW	Project: BESS Grosshöchstetten	Drawn: Herb Rick	 49Komma8 AG Langgülistrasse 9 CH-9470 Buchs	## 1:250
Title: Brandschutzkonzept – Übersichtsplan	Project-Nr.: P-11-22-2612-2	Date: 16.06.2026	Rev.: A		